



AB 1191

WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O.
ul. Jagiellońska 8, 32-500 CHRZANÓW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WODY
ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 CHRZANÓW
tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax: 32 627 61 31 w. 51



WODOCIĄGI
CHRZANOWSKIE

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr PL/LW/ 1261 /2019

Data wydania:
Chrzanów, dn. 2019-11-29

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj próbki:

Zleceniodawca / Odbiorca:

Ujęcie wody Potroście

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.o.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

próbka wody do spożycia

podstawa badań	zlecenie stałe z dn. 23.01.2018r.		
protokół pobrania/przyjęcia; kod próbkobiorcy	PL/597/19; LW/KW		
data pobrania - dostarczenia próbki	2019-11-28	-	2019-11-28
stan próbki do badań	bez uwag		
data rozpoczęcia - zakończenia badań	2019-11-28	-	2019-11-29
nr próbki	1928		

A z pobieranie próbki wg: PN-ISO 19458:2007

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

wskaźnik	identyfikacja metody badawczej	jednostka	wynik	U_R	*najwyższa dopuszczalna wartość
A z Bakterie grupy <i>coli</i>	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 test Colilert	NPL/100 ml	0	-	0
A z <i>Escherichia coli</i>			0	-	0

Wartości oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych dla analizowanej próbki wody są zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A - metody akredytowane
z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

2 08 MIEJSCOWOŚĆ LABORATORIUM
CHRZANÓW
Arndt
Osoba autoryzująca

U_R - niepewność rozszerzona [współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom istotności 95%], podane wartości nie uwzględniają próbkobrania

Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie otrzymała zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej niż w całości.
Klient ma prawo złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA